

### 令和3年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	4,440	16,600
三河島水再生センター	2,710	12,300
砂町水再生センター	2,920	13,160
有明水再生センター	82	450
中川水再生センター	1,400	4,500
小菅水再生センター	1,080	4,000
葛西水再生センター	1,890	8,000
落合水再生センター	1,800	6,750
中野水再生センター	370	2,000
みやぎ水再生センター	1,210	7,000
新河岸水再生センター	3,380	13,400
浮間水再生センター	730	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,590	30,800

### 令和3年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	6,340	20,750
三河島水再生センター	3,790	16,625
砂町水再生センター	3,000	19,740
有明水再生センター	77	450
中川水再生センター	1,040	5,625
小菅水再生センター	1,140	5,000
葛西水再生センター	2,500	12,000
落合水再生センター	2,800	11,250
中野水再生センター	480	2,500
みやぎ水再生センター	1,340	8,750
新河岸水再生センター	5,880	20,100
浮間水再生センター	720	2,475
森ヶ崎水再生センター	10,570	43,800

### 令和3年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	392	2,075
三河島水再生センター	94	1,188.5
砂町水再生センター	348	1,914
有明水再生センター	2.3	39
中川水再生センター	47	562.5
小菅水再生センター	35	368
葛西水再生センター	294	1,200
落合水再生センター	454	1,125
中野水再生センター	20	250
みやぎ水再生センター	100	875
新河岸水再生センター	698	2,010
浮間水再生センター	15	214.5
森ヶ崎水再生センター	1,345	4,313.5

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。