令和3年度　流域水再生センターにおけるダイオキシン類測定結果

＊ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、放流水のダイオキシン類を測定した結果、全ての施設で基準値未満でした。
また、規制値はありませんが、流入水のダイオキシン類についても測定を行いました。

〈流入水〉

水再生センター名		北多摩一号	南多摩（乞田）	南多摩(稲城大栗)	北多摩二号	浅川	多摩川上流	八王子	清瀬
採取日		3/10/5	3/10/6	3/10/6	3/10/5	3/10/20	3/10/5	3/10/5	3/10/5
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.12	0.19	0.14	0.061	0.083	0.12	0.080	0.047

〈放流水〉

水再生センター名		北多摩一号	南多摩	北多摩二号	浅川	多摩川上流(放流口)	多摩川上流(清流施設)	八王子	清瀬
採取日		3/10/5	3/10/6	3/10/5	3/10/20	3/10/5	3/10/5	3/10/5	3/10/5
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.00032	0.00024	0.00025□	0.028	0.00027	0.00040	0.00045	0.00022
基準値	(pg-TEQ/L)	10	10	10	10	10	10	10	10

〈排ガス〉

水再生センター名		北多摩一号			南多摩		北多摩二号		浅川
焼却炉		1系炉	2号炉	4系炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉
採取日		3/11/16	3/5/28	3/5/31	4/1/25	3/5/11	3/11/30	3/5/26	3/5/20
ダイオキシン類	(ng-TEQ/m3N)	0.00033	0.0025	0.010	0.00023	0	0.00073	0.00030	0.0000045
基準値	(ng-TEQ/m3N)	1	0.1	1	1	0.1	10	10	1

水再生センター名		多摩川上流			八王子		清瀬		
焼却炉		1号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	4号炉	5号炉	ガス化炉
採取日		3/5/12	3/7/21	3/5/19	3/5/13	3/4/15	3/12/20	3/10/20	3/6/28
ダイオキシン類	(ng-TEQ/m3N)	0.00020	0.00056	0.00015	0.0080	0.00013	0.0018	0.0023	0.0000051
基準値	(ng-TEQ/m3N)	0.1	1	1	5	1	1	0.1	5

〈焼却灰〉

水再生センター名		北多摩一号			南多摩		北多摩二号		浅川
焼却炉		1系炉	2号炉	4系炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉
採取日		3/11/16	3/5/28	3/5/31	4/1/25	3/5/11	3/11/30	3/5/26	3/5/20
ダイオキシン類	(ng-TEQ/g)	0.000000051	0.000019	0	0.0000014	0.0000011	0	0.000036	0.0000012
基準値	(ng-TEQ/g)	3	3	3	3	3	3	3	3

水再生センター名		多摩川上流			八王子		清瀬		
焼却炉		1号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	4号炉	5号炉	ガス化炉
採取日		3/5/12	3/7/21	3/5/19	3/5/13	3/4/15	3/12/20	3/10/20	3/7/5
ダイオキシン類	(ng-TEQ/g)	0	0	0	0	0.000023	0.000018	0	0
基準値	(ng-TEQ/g)	3	3	3	3	3	3	3	3