平成28年度 流域水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
北多摩一号水再生センター	1,208	4,508
南多摩水再生センター	894	3,165
北多摩二号水再生センター	345	1,616
浅川水再生センター	656	2,444
多摩川上流水再生センター	1,072	4,966
多摩川上流水再生センター清流施設	149	
八王子水再生センター	1,020	4,156
清瀬水再生センター	1,720	7,289

平成28年度 流域水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
北多摩一号水再生センター	1,384	4,463
南多摩水再生センター	1,057	2,921
北多摩二号水再生センター	250	1,417
浅川水再生センター	933	2,699
多摩川上流水再生センター	1,031	5,012
多摩川上流水再生センター清流施設	180	
八王子水再生センター	1,443	4,017
清瀬水再生センター	1,741	7,519

平成28年度 流域水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項目 水再生センター名	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
北多摩一号水再生センター	173	423
南多摩水再生センター	119	271
北多摩二号水再生センター	43	130
浅川水再生センター	91	263
多摩川上流水再生センター	69	- 427
多摩川上流水再生センター清流施設	6.8	
八王子水再生センター	116	378
清瀬水再生センター	123	658

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。