

平成29年度 流域水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
北多摩一号水再生センター	1285	4508
南多摩水再生センター	914	3185
北多摩二号水再生センター	328	1616
浅川水再生センター	604	2708
多摩川上流水再生センター	1001	4966
多摩川上流水再生センター清流施設	140	
八王子水再生センター	1024	3208
清瀬水再生センター	1732	7289

平成29年度 流域水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
北多摩一号水再生センター	1610	4463
南多摩水再生センター	1105	2921
北多摩二号水再生センター	248	1417
浅川水再生センター	766	2897
多摩川上流水再生センター	1041	5012
多摩川上流水再生センター清流施設	185	
八王子水再生センター	1358	3306
清瀬水再生センター	1976	7519

平成29年度 流域水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
北多摩一号水再生センター	203	423
南多摩水再生センター	112	271
北多摩二号水再生センター	41	130
浅川水再生センター	74	280
多摩川上流水再生センター	53	427
多摩川上流水再生センター清流施設	5.8	
八王子水再生センター	107	317
清瀬水再生センター	116	658

注:総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。