

平成29年度 区部水再生センターにおけるCOD汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	5,280	16,600
三河島水再生センター	3,230	13,000
砂町水再生センター	3,380	13,160
有明水再生センター	100	450
中川水再生センター	1,180	4,500
小菅水再生センター	1,120	5,000
葛西水再生センター	2,500	8,000
落合水再生センター	2,010	6,750
中野水再生センター	170	920
みやぎ水再生センター	1,200	7,000
新河岸水再生センター	3,960	14,100
浮間水再生センター	800	3,300
森ヶ崎水再生センター	7,480	30,800

平成29年度 区部水再生センターにおける全窒素汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	8,800	20,750
三河島水再生センター	5,270	17,150
砂町水再生センター	3,580	19,740
有明水再生センター	100	450
中川水再生センター	920	5,625
小菅水再生センター	1,170	6,250
葛西水再生センター	2,700	12,000
落合水再生センター	3,390	11,250
中野水再生センター	230	1,150
みやぎ水再生センター	1,350	8,750
新河岸水再生センター	5,290	21,150
浮間水再生センター	950	2,475
森ヶ崎水再生センター	10,930	43,800

平成29年度 区部水再生センターにおける全りん汚濁負荷量(日平均値)

項 目	汚濁負荷量実測値 (kg/日)	総量規制基準値 (kg/日)
水再生センター名		
芝浦水再生センター	180	2,075
三河島水再生センター	79	1,234
砂町水再生センター	407	1,914
有明水再生センター	2.8	39
中川水再生センター	53	563
小菅水再生センター	34	505
葛西水再生センター	277	1,200
落合水再生センター	438	1,125
中野水再生センター	9.4	115
みやぎ水再生センター	70	875
新河岸水再生センター	651	2,115
浮間水再生センター	13	215
森ヶ崎水再生センター	1,494	4,314

注：総量規制基準値は、平成26年度より適用された基準値である。