

## 平成28年度の処理状況

### 芝浦水再生センターにおける処理状況

		平成28年度		
		1月	2月	3月
高級処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /月)	15,900	14,359	16,389
貯留池貯留量※	(千m <sup>3</sup> /月)	133	72	307
貯留回数	(回/月)	5	9	10
簡易処理水放流量	(千m <sup>3</sup> /月)	232	201	880
簡易処理放流回数	(回/月)	2	4	8
簡易処理放流水における残留塩素等の不検出回数	(回/月)	0	0	0

※貯留池貯留量は、降雨初期の特に汚れた下水を雨天時貯留池に貯留した合計値です。これにより、簡易処理水放流量を削減しています。  
 なお、芝浦水再生センターには、94,600m<sup>3</sup>の雨天時貯留池を整備しています。